



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau (78512)
Telp. (0564) 21057 Faks (0564) 21009 E-mail : setda@sanggau.go.id
Website : www.setda.sanggau.go.id

Sanggau, 19 Agustus 2019

K e p a d a :

Nomor	: 602.1/ 62 /2019/BPBJ-LPSE	Yth. Seluruh Pengguna
Sifat	: Segera	LPSE Kabupaten Sanggau
Lampiran	: –	
Perihal	: Pemberitahuan Gangguan pada Aplikasi SPSE Kab. Sanggau	di - <u>TEMPAT</u>

Sehubungan dengan telah terjadinya kerusakan pada listrik cadangan/accu tipe lead acid battery pada server induk/utama milik LPSE Kab. Sanggau dengan ini kami menyatakan bahwa gangguan tersebut mengakibatkan jika pasokan listrik dari PLN putus maka sistem Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Sanggau tidak dapat digunakan serta tidak dapat diaksesnya laman pada portal lpse.sanggau.go.id.

Gangguan tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019 dimulai pada pukul 10.20 WIB, Sampai dengan dibuatnya pemberitahuan ini pada tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 12.30 WIB perbaikan masih dilakukan agar listrik cadangan/accu tipe lead acid battery pada server induk/utama milik LPSE Kab. Sanggau dapat berfungsi kembali .

Demikian disampaikan, atas pengertian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua LPSE Kab. Sanggau

TTD

H. URAY M. SAIHU, S.ST
Penata
NIP. 19730320 199803 1 006

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sanggau.
2. Wakil Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah Kab. Sanggau.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sanggau. (Masing-masing sebagai laporan)